

EJBY STRAND VANDVÆRK A.m.b.a.



Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 16. 09. 2021
Møde afholdt i Ejby Forsamlingshus kl. 19:30

Tilstede: 21 stemmeberettigede og 3 gæster

Referent: Søren G. Klingemann

REFERAT

16-09-2021

Formand Preben W. Andersen indledte mødet og bød alle velkommen.
Møde påbegyndt kl. 19.32

Pkt. 1 Valg af dirigent

Ref.: Forslag om Torben Bovien som dirigent, blev valgt og Torben Bovien kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2 stemmetællere valgt.
Der er fremmødt 21 stemmeberettigede.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for 2020

Ref.: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Se selvstændig fil med bestyrelsens beretning.
Der var ingen spørgsmål til årets beretning.
Beretning taget til efterretning.

Pkt. 3 Det reviderede regnskab for 2020 forelægges til godkendelse

Ref.: Formanden fremlagde årsrapporten for forsamlingen.
Spg.: Hvad indeholder posten "Andre administrationsomkostninger" (kr. 46.521) i note 6 i årsrapporten fra revisor.
Sv.: Pkt. gennemgået detaljeret
Der var ikke yderligere spørgsmål.
Regnskab godkendt.

Pkt. 4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Ref.: Formanden foretog en enkel gennemgang af posterne samt en gennemgang af investerings-/likviditetsplan 2021-2046.
Budget godkendt inkl. honorar til bestyrelsen og investerings-/likviditetsplanen.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag

- a. Vedtægtsændring i §3 og §8 forelagt.
Ref.: Forslaget blev tiltrådt og endeligt vedtaget med simpelt flertal.
Ingen stemmer imod.
- b. Fra Grundejerforeningen Bigården er modtaget følgende forslag:
Det er vores ønske, at vandet behandles imod kalk centralt hos vandværket.



Ref.: Punktet blev fremlagt af to repræsentanter fra grundejerforeningen med bemærkning om at emnet blev fremført på deres generalforsamling. Ellers ingen yderligere kommentarer.

Bestyrelsen orienterer om nogle af måderne for blødgøring af vandet.

Økonomisk set anbefaler Miljøstyrelsen, at vandværker der udpumper mindre end 200.000 m³ om året ikke foretager en central blødgøring. Ejby Strand Vandværk udpumper ca. 65.000 m³ om året.

Foreningen Danske Vandværker vurderer, at der med den nuværende teknologi ikke er tilstrækkelig gevinst med mindre at vandet er meget hårdt 24-30 gr. dH.

Vandet hos os er 18 gr. dH.

Under dette emne kom også en kommentar vedr. muligheden for fusion/samarbejde mellem vandværker i området.

Kommunen anbefaler en samling af mindre vandværker. I vores område er det nuværende Ejby Strand Vandværk en fusion med 3 mindre vandværker i nærområdet. Ejby Strand Vandværk har stillet forslag til bestyrelsen om yderligere fusion/samarbejde med Ejby Ny Vandværk og der er foretaget en uformel henvendelse til Åhusene Vandværk. P.t. er der ikke samtale om sammenlægninger.

- c. Fra bestyrelsen blev følgende ændringsforslag fremlagt:
Bestyrelsen udarbejder senest til den ordinære generalforsamling i 2023 forslag til yderligere central vandbehandling på vandværket (blødgøring)
Ref.: Med dette ændringsforslag blev der ikke stemt om grundejerforeningens forslag.
Ændringsforslag vedtaget.
Ingen stemmer imod.

Pkt. 6 Valg af formand og kasserer

- a. Formand er på valg for en toårig periode.
Ref.: Nuværende formand Preben W Andersen er villig til genvalg og blev valgt ved akklamation og uden modkandidat.
- b. Kasserer Pia Malmquist er ikke på valg i år.

Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

- a. To bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
Ref.: Nuværende medlemmer af bestyrelsen Lasse Bigård og Søren G. Klingemann er begge villige til genvalg. Med ingen modkandidater blev begge valgt ved akklamation.
- b. To suppleanter for et år.
Ref.: Nuværende suppleanter Jens S. Hansen og Bjarne Ego Jørgensen er begge villige til genvalg. Med ingen modkandidater blev begge valgt ved akklamation.

Pkt. 8 Valg af ekstern revisor

Bestyrelsen foreslår Beierholm Revision, Holbæk, ved revisor Thomas Skinbjerg

Ref.: Valgt



Pkt. 9 Eventuelt

Spg.: Findes der en procedure, når der lukkes for vandet.

Sv.: Ved planlagt afbrydelse af vandforsyningen udsendes SMS og fremlægges på hjemmeside og Facebook med en uges varsel.

Ved akut afbrydelse af vandforsyningen, f.eks. ved ledningsbrud udsendes varsel så hurtigt som muligt på SMS, hjemmeside og Facebook.

Ved institutionen Grønhøj vil bestyrelsen foreslå en mindre ledningsændring med ekstra stophaner, så institutionen kan forsynes med vand fra 2 sider. Arbejdet forventes påbegyndt i år.

Fra Grundejerforeningen Bigården var der en bemærkning om bismag i vandet? Bestyrelsen vil gerne lade foretage en vandanalyse for at klargøre om problemet er generelt i området eller lokalt hos en forbruger.

Ny børneinstitution bygges bag hallen og Ejby Strand Vandværk leverer vand hertil med et årligt forventet forbrug på ca. 450 m³.

Ejby Strand Vandværk har foranlediget en ændring i lokalplanen for levering af vand til udstykning ved Lindegården, således at forsyningen kan foretages fra Ejby Ny Vandværk eller Ejby Strand Vandværk.

Dirigenten afsluttede mødet kl. 20.38 og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Dato: 16. september 2021

Dato: 16/9. 2021

Referent: Søren G. Klingemann

Dirigent: Torben Bovien