

Indholdsfortegnelse

Hvad handler denne information om?	2
Hvorfor arbejdes der på en fusion af vandværkerne?	2
Hvad sker der med vandværket på Hellesvej i Ejby?	2
Hvorfor tages vandværket på Hellesvej ud af drift?	2
Hvordan får jeg vand, når vandværket i Ejby er taget ud af drift?	3
Kommer jeg til at mangle vand under omlægningen?	3
Bliver vandets kvalitet den samme?	3
Forekommer der forurening i vandet?.....	3
Hvordan sikres grundvandet i fremtiden?	4
Kan vandet komme til at smage anderledes?	4
Påvirkes vandets hårdhed eller kalkindhold?	4
Hvad betyder en fusion for min vandregning?	5
Skal jeg gøre noget som forbruger?	5
Hvad sker der med mit andelshaverforhold?	5
Hvem står for driften fremover?	5
Hvordan giver en fælles løsning større sikkerhed?	6
Hvordan bliver jeg informeret fremover?	6
Får jeg stemmeret i det nye vandværk?	6
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?	7
Hvornår kan en evt. fusion træde i kraft?	7

Hvad handler denne information om?

Ejby Strand Vandværk og Hornsherred Vandforsyning arbejder på en mulig fusion.

Dit nye vandværk får navnet Hornsherred Vandforsyning A.m.b.a.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvorfor arbejdes der på en fusion af vandværkerne?

En fusionen foreslås gennemført for at:

- sikre en stabil og fremtidssikret vandforsyning
- forbedre forsyningssikkerheden
- skabe et stærkere beredskab
- forbedre muligheden for en sikker daglig drift
- sikre en mere robust økonomi
- håndtere kommende krav fra myndighederne. Ved at samle kræfterne står vandværket bedre rustet til fremtiden.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvad sker der med vandværket på Hellesvej i Ejby?

Som led i en fusion vil vandværket på Hellesvej i Ejby på sigt blive taget ud af drift og ledningsnettet vil indgå som et led i en samlet og robust vandforsyning. Mere information om hvornår dette sker, kommer senere.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvorfor tages vandværket på Hellesvej ud af drift?

Boringerne fra 1967 og 1970 skal snarest erstattes med nye boringer og der er indhentet overslag på en renovering af selve vandværket, som kun vil betyde en levetidsforlængelse på 10-15 år.

Disse omkostninger vil betyde optagelse af lån, og dermed en fremadrettet høj vandregning for forbrugerne.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvordan får jeg vand, når vandværket i Ejby er taget ud af drift?

Forsyningen vil fremover ske gennem en ny forsyningsledning fra Hornsherred Vandforsyning. Du vil fortsat få vand direkte i hanen – på samme måde som i dag.

[Tilbage til overskrifter](#)

Kommer jeg til at mangle vand under omlægningen?

Som udgangspunkt nej.

Arbejdet planlægges, så der er en kontinuerlig vandforsyning, og eventuelle kortvarige afbrydelser vil blive varsles i god tid, hvis de skulle blive nødvendige.

[Tilbage til overskrifter](#)

Bliver vandets kvalitet den samme?

Ja.

Drikkevandets kvalitet har højeste prioritet – både før og efter en fusion.

Uanset hvor vandet kommer fra, er det vigtigt at understrege, at alt drikkevand overholder præcis de samme strenge danske kvalitetskrav og vandkvaliteten kontrolleres løbende af både vandværket og myndighederne.

[Tilbage til overskrifter](#)

Forekommer der forurening i vandet?

Hos Hornsherred Vandforsyning er der konstateret et fund af miljøfremmede stoffer i én af vandforsyningens borer. De øvrige borer er ikke berørt.

De miljøfremmede stoffer stammer fra historisk anvendelse af pesticider i både landbrug og hos private, men ligger under de gældende grænseværdier. Boringen overvåges løbende med analyser.

For at styrke forsynings sikkerheden etableres der en ny råvandsledning mellem Hornsherred Vandforsynings vandværker, som gør det muligt at fordele råvandet bedre mellem vandværkerne.

Ledningen kan også bruges, hvis en boring midlertidigt skal tages ud af drift i forbindelse med vedligeholdelse.

Hornsherred Vandforsynings borer ligger spredt på flere matrikler, hvilket reducerer sårbarheden betydeligt og giver større fleksibilitet i driften.

Ejby Strand Vandværks borerer er i dag fri for påvist miljøfremmede stoffer.

Men det kan det ikke udelukkes, at der på længere sigt kan være en risiko for en forurening, da der i en lang årrække har været og fortsat drives intensivt landbrug i det indvindingsopland, som Ejby Strand Vandværk indvinder vand fra.

Samtidig er begge Ejby Strand Vandværks borerer beliggende på den samme parcelhusgrund, midt i et tidligere sommerhusområde, hvor der historisk har været anvendt mange former for træbeskyttelsesmidler.

Dette har mange andre steder resulteret i forurening af drikkevandsboringer.

Da begge borerer er placeret på samme parcelhusgrund, vil en forurening i den ene boring, med stor sandsynlighed sprede sig til den anden boring i løbet af kort tid. Der findes i dag ikke en anden boring, der kan fungere som reserve.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvordan sikres grundvandet i fremtiden?

Der samarbejdes sideløbende med FORS forsyning med at undersøge muligheden for at etablere en grundvandspark i et område, hvor grundvandet er beskyttet af et tykt lerlag.

En grundvandspark indebærer en styrket beskyttelse af indvindingsområderne, fx igennem økologisk landbrug, skov eller grønne områder. Dette skal på sigt give en langtidsholdbar og robust sikring af drikkevandet for fremtiden.

[Tilbage til overskrifter](#)

Kan vandet komme til at smage anderledes?

Langt de fleste vil ikke opleve nogen forskelle, men det er muligt, at nogle forbrugere vil kunne smage en mindre forskel, fordi vandet fremover kommer fra andre borerer. Det er helt normalt ved skift i forsyning og det har ingen betydning for vandets kvalitet eller sundhed.

[Tilbage til overskrifter](#)

Påvirkes vandets hårdhed eller kalkindhold?

Der vil kunne forekomme mindre ændringer i hårdhed. Hvis dette sker, vil vi melde det ud, inden den nye forsyningsledning bliver taget i brug.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvad betyder en fusion for min vandregning?

Målet med en fusion er at sikre stabile og rimelige vandtakster – både på kort og lang sigt.

I en overgangsperiode på ca. 7 år efter en fusion vil taksterne for forbrugerne i det nuværende Ejby Strand Vandværk tage udgangspunkt i de gældende takster fra Ejby Strand Vandværk. Taksterne vil i perioden blive indeksreguleret på samme måde, som du kender det i dag, indtil den nye forsyningsledning til Ejby er fuldt betalt. Herefter vil taksterne blive harmoniseret med Hornsherred Vandforsynings normale takster. Som altid fastsættes og reguleres vandtaksterne åbent og gennemsigtigt og bliver meldt ud i god tid.

[Tilbage til overskrifter](#)

Skal jeg gøre noget som forbruger?

I første omgang skal du ikke gøre noget.

Hvis fusionen godkendes endeligt på generalforsamlingen den 24. september 2026, vil du modtage et informationsbrev med mere information.

Adresser, målnummer osv. overføres automatisk til Hornsherred Vandforsyning, men der vil være nogle enkle ting du skal gøre.

Du skal bl.a. tilmelde dig til betalingsservice igen, da din nuværende aftale ikke må overdrages grundet GDPR. Vi holder dig løbende orienteret.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvad sker der med mit andelshaverforhold?

Dit andelshaverforhold fortsætter automatisk i det nye samlede vandværk.

Efter en fusion vil det være vedtægterne og regulativet for Hornsherred Vandforsyning der er gældende.

Vedtægterne og regulativet er sammenligneligt med det du har i dag.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvem står for driften fremover?

Efter en fusion vil det være Hornsherred Vandforsyning der står for driften:

- én fælles drift

- én samlet bestyrelse
- et samlet driftspersonale

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvordan giver en fælles løsning større sikkerhed?

En samlet forsyning giver:

- fastansat driftspersonale giver større forsyningssikkerhed og dermed flere muligheder
- mindre sårbarhed ved driftsstop
- flere andelshavere til at løfte udfordringen omkring grundvandsbeskyttelse
- flere andelshavere til at betale vedligeholdesopgaver, både på ledningsnet og vandværker
- bedre overvågning og styring
- Hornsherred Vandforsyning har to vandværker fra 2020 og indvinder vand fra borerer der ligger spredt på flere adresser
- hurtigere reaktion ved fejl eller brud

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvordan bliver jeg informeret fremover?

Du vil løbende blive informeret:

- på vores hjemmeside
- information om generalforsamling m.m. vil blive sendt til din E-Boks
- din regning kommer via nytilmeldt Betalingsservice
- driftsinformation kommer på SMS/E-mail/hjemmeside/E-Boks
- på sigt mulighed for timeaflysning af vandmålere, så du straks får besked om et pludseligt stort vandforbrug, ligesom du vil få mulighed for dagligt at følge dit vandforbrug

[Tilbage til overskrifter](#)

Får jeg stemmeret i det nye vandværk?

Ja, andelshaverne i Ejby Strand Vandværk bliver ved en fusion andelshavere i Hornsherred Vandforsyning.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Der vil løbende på hjemmesiden www.ejbysvv.dk være opdateringer om arbejdet angående en mulig fusion og har du spørgsmål til fusionen, er du altid velkommen til at kontakte vandværket på ejbysvv@gmail.com.

[Tilbage til overskrifter](#)

Hvornår kan en evt. fusion træde i kraft?

En fusion planlægges til at træde officielt i kraft **1. januar 2027**.

[Tilbage til overskrifter](#)